

湖北省环境保护委员会办公室文件



鄂环委办[2015]31号

关于印发《全省工业园区、平板玻璃行业和小火电行业环境专项整治工作方案》的通知

省环委会各成员单位：

为切实解决目前我省工业园区、平板玻璃行业和小火电行业环境问题，有效保护和改善环境，保障群众健康，促进湖北绿色发展，经省人民政府同意，现将《全省工业园区、平板玻璃行业和小火电行业环境专项整治工作方案》印发给你们，请遵照执行。

联系人：潘 焱

电 话：（027）87167401

传 真：（027）87652665

邮 箱：zdpanyan@126.com

附件：全省工业园区、平板玻璃行业和小火电行业环境专项整治工作方案



附件

全省工业园区、平板玻璃行业 和小火电行业环境专项整治工作方案

为切实解决目前我省工业园区、平板玻璃行业和小火电行业（以下简称“一园两行业”）环境问题，有效保护和改善环境，保障群众健康，促进湖北绿色发展，经省政府常务会议研究决定，在全省深入开展“一园两行业”环境专项整治工作，特制定本工作方案。

一、总体要求

针对目前我省“一园两行业”存在的突出环境问题，充分利用我省环境保护大检查活动成果，以解决环境问题为导向，以改善环境质量、保障生态安全为目标，以结构调整、布局优化、严格准入、装备提升、末端治理、全程监管为措施，按照“淘汰一批、关停一批、限批一批、整治一批、处罚一批、提升一批”的思路，全面开展“一园两行业”环境专项整治，进一步强化和落实企业环境主体责任，进一步规范和提升全省环境保护工作水平，进一步推进我省产业结构转型升级，努力为湖北“构建支点，走在前列”提供良好的生态环境。

二、整治重点

要结合全省环境保护大检查活动的开展，深入查找辖区“一园两行业”存在的环境问题，明确整治重点。

（一）工业园区环境整治重点

1、园区功能规划管理不到位的问题。全省 133 个省级以上工业园区中仍有 23 个未完成规划环评，市（县）级工业园区半数以上未完成规划环评。由于缺乏整体布局和规划，导致园区产业结构和企业布局不合理，结构性污染问题突出，园区污染物排放总量得不到有效控制。部分工业园区还存在未严格执行规划环评相关要求等问题。

2、园区基础设施建设不配套的问题。大部分涉水工业园区当初是依托城市生活污水处理厂建设的，对集中式工业污水处理厂、污水收集管网、工业固废处置场等环保基础设施建设资金基本没有落实，设施不能满足实际需要，无法对园区污染物进行达标处理。有的园区管网配套不完善，污水不能进入城市生活污水处理厂进行深度处理等。

3、园区环境保护管理体制不顺的问题。目前全省工业园区污水处理厂等环保基础设施通常是由政府负责建设和运维，长期以来由于缺乏专业的技术和管理，多数工业园区污染治理设施不能稳定运行，达标排放。

4、园区企业环境违法普遍、环境风险隐患突出的问题。部分企业环保意识和法律观念淡薄，生产废水本应按环保要求自行预处理达标后进入管网，但企业不正常运行治污设施，甚至采取偷排、直排、漏排等恶意行为违法排污。部分工业园区污水处理厂和企业治污设施不能稳定运行，甚至长期超标排放，威胁饮用水源安全。部分工业园区环境问题导致跨界水污染纠

纷，群众反复投诉。

（二）平板玻璃行业环境整治重点

1、行业污染物排放影响总量减排任务的完成与考核问题。

今年上半年我省平板玻璃产量较 2014 年上半年增长 14.7%，导致污染物排放量也有较大增幅，若相关企业脱硫脱硝等污染治理设施无法按期落实到位，势必将影响到 2015 年全省污染物总量减排任务的完成。一些企业出于成本考虑，未按要求使用清洁燃料，多是采用石油焦、煤焦油等高污染燃料，污染物排放量居高不下。

2、企业大气污染物超标排放的问题。武汉长利玻璃有限责任公司等 9 家企业 21 条生产线尚未完成环保治理设施的整改，大气污染物长期超标排放。

3、企业未按要求按时淘汰落后产能的问题。沙阳县明达玻璃有限公司和湖北天宇玻璃制品有限公司共计 5 条生产线属于落后产能，本应在 2012 年底前予以淘汰，但相关生产线关停工作至今仍未落实。

（三）小火电行业环境整治重点

1、企业大气污染物超标排放的问题。武汉高新热电股份有限公司等 7 家企业的 17 台小火电机组未配套建设脱硫、脱硝设施或者建设进度滞后，大气污染物排放无法满足排放标准要求。

2、应关停机组未按期关停的问题。由于华能应城热电联产项目配套供热管网建设严重滞后，导致应城市久大（应城）制盐有限责任公司等 6 家企业的 13 台在用小火电机组的关停工作

无法得到落实，其中 4 家企业的 6 台小火电机组未完成脱硫设施改造和脱硝设施建设，大气污染物长期超标排放。

三、主要措施

依据《环境保护法》和《关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56 号，以下简称“国办 56 号文”）要求，地方人民政府要落实主体责任，负责分类分批两年内解决工业园区环境问题，限期完成平板玻璃和小火电行业脱硫脱硝设施建设和关停任务。

（一）工业园区环境整治措施

1、依法落实园区规划环评工作。按照园区规划、国家产业结构调整要求和受纳水体功能区划等对园区内不符合要求的项目进行全面清理，全省所有未完成规划环评的工业园区须于 2016 年底前全部完成规划环评。

2、依法实施环评限批。对湖北下陆长乐山经济开发区等 23 家未完成规划环评的省级以上工业园区采取环评限批措施，暂停新增污染物排放建设项目（民生项目与节能减排项目除外）环境影响评价文件的审批。

3、加强园区污染治理设施建设，对园区内所产生的废水、废气、固体废物等污染物做到全收集全处理，全达标排放。按照国家“水十条”的要求，工业园区必须按规定于 2017 年底前建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，在污水集中处理设施建成之前，园区所有企业需自行处理确保达标排放，对超标排放的企业一律采取按日计罚、限产停产等措施。

4、按照国办 56 号文和《湖北省环境保护大检查工作方案》要求于 2016 年底前完成园区内违法违规建设项目清理工作。对违反建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，越权审批但尚未开工建设的项目，一律不得开工；未批先建、边批边建，资源开发以采代探的项目，一律停止建设或依法依规予以取缔；环保设施和措施落实不到位擅自投产或运行的项目，一律责令限期整改。充分利用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送行政拘留等措施，加大对违法排污企业的打击力度。

5、建立园区网格化管理体系。各地要将辖区内工业园区划分为若干环境监管网格，逐一明确监管责任人，落实监管方案，确定重点监管对象，划分监管等级，健全监管档案，对园区内排污单位履行环保法律法规情况摸清底数，登记造册，实行“一厂一档”。

（二）平板玻璃行业环境整治措施

1、责成沙洋县人民政府落实对沙洋县明达玻璃有限公司和湖北天宇玻璃制品有限公司等 2 家企业 5 条落后产能生产线的淘汰工作。

2、限武汉长利玻璃有限责任公司于 2015 年 9 月 30 日前关停 2 条生产线。

3、限武汉长利玻璃（汉南）有限公司等 6 家企业的 14 条生产线于 2015 年 9 月 30 日前完成脱硫脱硝设施建设和改造，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。

4、建立整改销号制度，将平板玻璃行业企业存在问题和整改方案在省环保厅网站上向社会公开，接受社会监督，整改一件销号

一件，并加强跟踪督办，确保问题得到彻底解决。

（三）小火电行业环境整治措施

1、限武汉高新热电股份有限公司等 7 家小火电企业（共计 17 台机组）于 2015 年 9 月 30 日前完成燃气机组或脱硫、脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。

2、加快“上大压小”项目推进，责成应城市人民政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保应城市 6 家企业的 13 台在用小火电机组按期关停。

3、建立整改销号制度，将小火电行业企业存在问题和整改方案在省环保厅网站上向社会公开，接受社会监督，整改一件销号一件，并加强跟踪督办，确保问题得到彻底解决。

四、工作要求

（一）加强组织领导，落实各方责任。各地要高度重视，成立“一园两行业”环境专项整治工作专班，将“一园两行业”环境专项整治列入重要议事日程，抓紧制定具体的工作方案，明确整治任务和完成时限，确保认识到位、资金到位、工作到位、措施到位和整改到位。各级环保、发改、经信、住建、财政等部门要根据部门相关职责要求，密切配合，狠抓各项工作的落实。要按照“属地管理、分级负责”的原则，严格落实各级政府和部门的监管责任和企业的环保主体责任。要结合环境保护大检查活动的开展，边检查，边整改，边提高。各地要加强对“一园两行业”环境专项整治工作的宣传、检查和督办，

确保全省上下顺利推进。各地“一园两行业”环境专项整治工作方案、联络部门、联络人员及联系方式等请于2015年9月25日之前报送省环委会办公室（省环保厅）。

（二）着眼问题整改，加大整治力度。各地要紧扣“一园两行业”环境问题，以解决问题为导向，加强环境专项整治。各地要紧跟工作部署，紧扣时间节点，加大环保投入，不折不扣地完成各项整治任务。要实行整改销号制度，做到整改一家，验收一家，销号一家，公开一家。要研究出台“一园两行业”企业关闭、环境污染第三方治理等方面的鼓励扶持政策，建立由我省环保企业和机构共同参与的环境污染治理平台，对企业主动关闭、搬迁或转产的，要适当给予奖励等。各地要加强问题的跟踪督办，对一些工作滞后的地方，要采取现场指导、环保约谈、挂牌督办、区域（项目）限批和责任追究等硬措施，倒逼各地加强整改。各地“一园两行业”环境专项整治工作报告请于2015年12月30日之前报送省环委会办公室（省环保厅），并向社会公开。

（三）加强信息公开，接受公众监督。各地要充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体，积极做好宣传报道，主动公开“一园两行业”工作进展情况、“一园两行业”环境整治情况和典型环境违法案件查处情况；要积极推进公众参与和舆论监督，畅通投诉渠道，保障人民群众的环境知情权、参与权、表达权和监督权；要认真做好信息统计和分析工作，将工作开展情况、典型做法和经验，及时报送省环委会办公室（省环保厅）。省环

委会办公室（省环保厅）加强信息收集，及时通报各地工作进展和典型经验，供各地借鉴参考。

（四）强化工作考核，严肃追究责任。省人民政府对“一园两行业”环境专项整治工作进行考核，并纳入省政府重点督办事项。要建立专项整治工作问责制，将专项整治任务完成情况纳入各地年度社会经济综合评价体系和领导干部政绩考核体系。对“一园两行业”环境专项整治工作重视不够、开展不力的，要通报批评，责令限期整改；未按时完成专项整治任务的市（州）人民政府主要负责人应向省人民政府作出书面说明，并实行“问责”。对在专项整治工作中弄虚作假、工作不力或有重大失误、造成严重不良后果的，监察部门依法追究相关责任人的责任；构成犯罪的，依法移送司法机关。

- 附表：1. 全省省级以上工业园区环境专项整治任务明细表
2. 全省平板玻璃行业环境专项整治任务明细表
3. 全省小火电机组环境专项整治任务明细表

附表 1

全省省级以上工业园区环境专项整治任务明细表

序号	市(州)	工业园区名称	工业园区级别	规划环评完成情况	园区污水去向及处理情况	存在问题	处理意见
1	黄石市	湖北下陆长乐山经济开发区	省级	未启动	计划进入大冶市城西北污水处理厂(2.5 万 t/d), 管网未连通。企业自行处理达标排放。	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
2		湖北黄石新港(物流)工业园	省级	已审查 未批复	黄石花湖污水处理厂(2 万 t/d), 已制定新建污水处理厂计划, 尚未动工。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
3	襄阳市	湖北襄城经济开发区	省级	已审查 未批复	余家湖污水处理厂(2.5 万 t/d)	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区污水处理厂长期运行不正常, 省环保厅于 2013 年对其挂牌督办, 已对其进行处罚, 并责令停产整改。 3. 园区配套污水收集管网不完善。	1. 实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。2. 地方环保部门依法对园区超标排放等环境违法行为按环保法和四个配套办法进行立案查处。
4		襄阳鱼梁洲经济开发区	省级	未启动		1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
5		襄州双沟经济开发区	省级	已审查 未批复	园区污水处理厂已开工建设。企业自行处理达标排放。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
6		湖北老河口经济开发区	省级	已审查 未批复	老河口市城市污水处理厂(6 万 t/d)。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。

序号	市(州)	工业园区名称	工业园区级别	规划环评完成情况	园区污水去向及处理情况	存在问题	处理意见
7		襄阳吴店工业园	省级	已审查 未批复	企业自行处理达标排放。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
8		湖北荆州城南经济开发区	省级	未启动	荆州市荆清水务有限公司(城南)(5万t/d)。	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
9	荆州市	湖北石首经济开发区	省级	已审查 未批复	拟规划新建集中式污水处理厂, 待方案审批后开工建设。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
10		沙市经济开发区	省级	已审查 未批复	拟依托荆州市中环水业有限公司处理, 管网建设滞后, 未联通。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
11		洪湖府场经济开发区	省级	已审查 未批复	拟依托正在规划建设的府场生活污水处理厂处理, 预计2016年建设完工。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
12	宜昌市	湖北点军区工业园区	省级	已审查 未批复	点军污水处理厂(1万t/d)。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
13		湖北当阳工业园区	省级	已审查 未批复	当阳县城关污水处理厂(2.5万t/d)。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
14	十堰市	湖北竹山经济开发区	省级	未启动	园区集中污水处理站正在建设。企业自行处理达标排放。	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
15		湖北房县工业园区	省级	未启动		1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
16	孝感市	湖北大悟经济开发区	省级	已审查 未批复	大悟县城区污水处理厂(2万t/d)。	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。

序号	市(州)	工业园区名称	工业园区级别	规划环评完成情况	园区污水去向及处理情况	存在问题	处理意见
17	荆门市	湖北荆门 大柴湖经济开发区 (筹)	省级	未启动		1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
18	黄冈市	黄州工业园	省级	未启动	黄州新区污水处理厂(5000t/d)已建成投运, 配套管网建设滞后。	1. 未完成规划环评审批。 2. 黄州新区污水处理厂废水排出口化学需氧量日均值1月21日-22日、24日超标。 3. 园区配套污水收集管网不完善。	1. 实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。2. 地方环保部门依法对园区超标排放等环境违法行为为按环保法和四个配套办法进行立案查处。
19		蕲春经济开发区	省级	已编制 未审查	蕲春县兴龙污水处理厂(2万t/d)	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
20	咸宁市	湖北赤壁 蒲纺工业园区	省级	已审查 未批复	赤壁创业水务有限公司(4万t/d)	1. 规划环评已审查, 尚未批复。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
21	恩施州	湖北利川经济开发区	省级	未启动	园区污水处理厂项目可行性研究报告已编制完成, 目前已报送市发改委进行评审。	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
22		湖北鹤峰经济开发区	省级	未启动	正在进行3000t/d污水处理站建设, 采用BOT模式, 现已招标。	1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。
23	潜江市	潜江张金经济开发区	省级	编制中		1. 未完成规划环评审批。 2. 园区配套污水收集管网不完善。	实施建设项目环评限批(民生项目与节能减排项目除外)。

附表 2

全省平板玻璃行业环境专项整治任务明细表

序号	地区	企业名称	生产线序号	建设及投产时间	生产燃料	环评审批燃料	规模	环评审批文号	环保“三同时”验收文号	环保设施安装情况			存在的环境问题	处理意见
										脱硫	脱硝	除尘		
1	武汉市汉南区	武汉长利玻璃(汉南)有限公司	3#	2008年4月建成投产	石油焦	天然气等清洁能源	700t/d	武环管[2006]24号	武环验[2008]91号	是	否	是	脱硝设施未建成,氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设,逾期未完成的,采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
			4#	2010年7月建成投产	石油焦	天然气等清洁能源	1000t/d	鄂环函[2009]115号	鄂环函[2012]431号	是	否	是	脱硝设施未建成,氮氧化物超标排放。	
2	武汉市汉南区	武汉典金科技有限公司	1#	2012年2月建成投产	石油焦、轻质柴油	天然气	120t/d	南环管[2011]24号	南环验[2012]13号	是	是	是	氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成环保设施改造,逾期未完成的,采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
3	武汉市经济技术开发区	明达玻璃(武汉)有限公司	1#	2009年6月6日建成投产	天然气	天然气	600t/d	鄂环函[2005]180号	鄂环函[2012]499号	-	否	是	脱硝设施未建成,氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设,逾期未完成的,采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。

序号	地区	企业名称	生产线序号	建设及投产时间	生产燃料	环评审批燃料	规模	环评审批文号	环保“三同时”验收文号	环保设施安装情况	存在的环境问题	处理意见
4	武汉市洪山区	武汉长利玻璃有限责任公司	1#	1999年由原国有企业武汉玻璃厂改制后成立	燃料、石油、油焦	煤	500t/d	武环管[2003]32号	2005年9月27日武汉市环境保护局审查同意验收合格	脱硫 是 脱硝 否 除尘 是	未建脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成关停工作。
			2#	2000年由原国有企业武汉玻璃厂改制后成立	燃料、石油、油焦	煤	600t/d	武环管[2003]32号	2005年9月27日武汉市环境保护局审查同意验收合格	脱硫 是 脱硝 否 除尘 是	未建脱硝设施，氮氧化物超标排放。	
5	宜昌市当阳市	湖北三峡新型建材股份有限公司	1#	1997年建成投产	石油焦、天然气	优先使用天然气，供气不足时石油焦作为补充燃料临时开启	450t/d	鄂环函[1996]112号	宜市环验[2007]003号	脱硫 否 脱硝 否 除尘 否	未建脱硫脱硝除尘设施，目前已停产启动技改。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
			2#	2001年建成投产	石油焦、天然气	优先使用天然气，供气不足时石油焦作为补充燃料临时开启	600t/d	鄂环函[2001]84号	鄂环函[2003]05号	脱硫 是 脱硝 否 除尘 是	脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	

序号	地区	企业名称	生产线序号	建设及投产时间	生产燃料	环评审批燃料	规模	环评批文号	环保“三同时”验收文号	环保设施安装情况			存在的环境问题	处理意见
										脱硫	脱硝	除尘		
5	宜昌市 当阳市	湖北三峡新型建材股份有限公司	3#	2005年建成投产	石油焦、天然气	优先使用天然气，供气不足时石油焦作为补充燃料临时开启	650t/d	宜市环审[2004]112号	宜市环验[2007]03号	是	否	是	脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	
			4#	2011年建成投产	石油焦、天然气	优先使用天然气，供气不足时石油焦作为补充燃料临时开启	1000t/d	鄂环函[2008]192号	鄂环函[2011]973号	是	否	是	脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	
			5#	2013年建成投产	石油焦、天然气	优先使用天然气，供气不足时石油焦作为补充燃料临时开启	600t/d	宜市环审[2009]66号	宜市环验[2014]99号	是	否	是	脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	
6	荆州市 开发区	荆州市亿钧玻璃股份有限公司	1#	2007年9月建成投产	天然气、石油焦	天然气、石油焦	550t/d	荆开环函[2007]03号	荆开环控文[2007]17号	是	否	是	脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
			2#	2010年9月投产	天然气、石油焦	天然气、石油焦	900t/d	鄂环函[2008]207号	无	是	否	是	1. 超期试生产，未通过环保“三同时”验收； 2. 脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	
			3#	2013年5月投产	天然气、石油焦	-	900t/d	无	无	是	否	是	1. 未办理环评审批手续； 2. 脱硝设施未建成，氮氧化物超标排放。	

序 号	地 区	企 业 名 称	生 产 线 序 号	建 设 及 投 产 时 间	生 产 燃 料	环 评 审 批 燃 料	规 模	环 评 审 批 文 号	环 保 “三同时” 验 收 文 号	环 保 设 施 安 装 情 况			存 在 的 环 境 问 题	处 理 意 见
										脱 硫	脱 硝	除 尘		
7	荆门市 沙洋县	沙洋县明达 玻璃有限公司	1#	2004年7月 建成投产	煤、石 油焦	煤	120t/d	沙环字 [2007]65号	无	否	否	是	1.超期试生产,未通过 环保“三同时”验收; 2.脱硫脱硝设施未建 成,二氧化硫、氮氧化 物超标排放。	责成沙洋县人民政府落实 对该企业落后产能生产线的 淘汰工作。
			2#	2004年7月 建成投产	煤、石 油焦	煤	120t/d	沙环字 [2007]65号	无	否	否	是	1.超期试生产,未通过 环保“三同时”验收; 2.脱硫脱硝设施未建 成,二氧化硫、氮氧化 物超标排放。	
			3#	2004年7月 建成投产	煤、石 油焦	煤	120t/d	沙环字 [2007]65号	无	否	否	是	1.超期试生产,未通过 环保“三同时”验收; 2.脱硫脱硝设施未建 成,二氧化硫、氮氧化 物超标排放。	
8	荆门市 沙洋县	湖北天宇玻 璃制品有限公司	2#	2010年2月 建成投产	煤	-	110t/d	无	无	否	否	是	1.未办理环评审批手续; 2.脱硫脱硝设施未建 成,二氧化硫、氮氧化 物超标排放。	责成沙洋县人民政府落实 对该企业落后产能生产线的 淘汰工作。
			3#	2011年12 月建成投 产	煤	-	120t/d	无	无	否	否	是	1.未办理环评审批手续; 2.脱硫脱硝设施未建 成,二氧化硫、氮氧化 物超标排放。	

序号	地区	企业名称	生产线序号	建设及投产时间	生产燃料	环评审批燃料	规模	环评审批文号	环保“三同时”验收文号	环保设施安装情况			存在的环境问题	处理意见	
9	荆门市沙阳县	沙阳县明达玻璃有限公司(湖北弘润建材有限公司)	1#	2013年3月建成投产	石油焦	天然气+石油焦	700t/d	荆环函[2011]37号	无	脱硫	否	脱硝	否	1.超期试生产,未通过环保“三同时”验收; 2.脱硫脱硝除尘设施未建成,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成除尘、脱硫、脱硝设施建设,逾期未完成的,采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
			2#	2015年1月建成投产	石油焦	天然气+石油焦	700t/d	荆环函[2011]37号	无	脱硫	否	脱硝	否	脱硫脱硝除尘设施未建成,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物超标排放。	

附表 3

全省小火电机组环境专项整治任务明细表

序号	市（州）	企业名称	机组 编号	总装机容量		存在问题	处理意见
				兆瓦			
1	武汉市	武汉高新热电股份有限公司	1、2	50	未建设脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成燃气机组建设，停用燃煤机组，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。	
2	襄阳市	襄阳安能热电有限公司	1、2、3、4	36	未建设脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。	
3	襄阳市	湖北化纤开发有限公司动力厂	1、2、3	24	未建设脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。	
4	襄阳市	博拉经纬纤维有限公司	1	15	未建设脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。	
5	孝感市	久大应城制盐有限责任公司	1、2	6	1. 未完成脱硫设施改造，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。 2. 属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。	

序号	市（州）	企业名称	机组 编号	总装机容量		存在问题	处理意见
				兆瓦			
6	孝感市	久大应城盐矿有限公司	3	6		1. 未完成脱硫设施改造，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。 2. 属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。
7	孝感市	湖北双环科技股份有限公司	1、2、3、4、5	61		1. 脱硫脱硝设施已建成，运行不稳定，存在超标现象。 2. 属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。
8	孝感市	孝感广盐华源制盐有限公司	1、2	9		属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。
9	孝感市	湖北长舟盐化有限公司（七二八盐厂）	2	6		1. 未完成脱硫设施改造，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。 2. 属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。
10	孝感市	中盐长江盐化有限公司	1、2	6		1. 未完成脱硫设施改造，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。 2. 属“上大压小”项目，未按期关停。	责成应城市政府加快华能应城热电联产项目配套供热管网建设，确保企业的在用小火电机组按期关停。
11	孝感市	中盐宏博（集团）有限公司	1、2、3、4	15		脱硫设施正在建设中，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硫脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。

序号	市（州）	企业名称	机组 编号	总装机容量		存在问题	处理意见
				兆瓦			
12	孝感市	湖北蓝天盐化有限公司	1、2	9		脱硫设施正在建设中，未建设脱硝设施，二氧化硫和氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硫脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。
13	咸宁市	嘉鱼县嘉能热电有限责任公司	1	6		未建设脱硝设施，氮氧化物超标排放。	责令企业于2015年9月30日前完成脱硝设施建设，逾期未完成的，采取按日计罚、限制生产、停产整治直至关停等综合措施。

